

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

FERMI - DA VINCI

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665

Codice Fiscale 82004810485

Circolare n. 594 del 24/05/2023

AI DOCENTI DI SOSTEGNO

Sede di via Bonistallo

Oggetto: Indicazioni per la prova di evacuazione in caso di incendio

Nel caso siano presenti alunni portatori di handicap nei laboratori (Aule Multifunzionali), questi dovranno essere condotti nel cortile.

Nel caso il personale di sostegno abbia con se alunni portatori di handicap, una volta raggiunto il cortile, dovrà comunicare all'insegnante della classe che l'alunno è in salvo.

Il segnale di allarme viene emanato con suoni intervallati lunghi di un avvisatore acustico.

Per nessun motivo si deve rientrare nell'edificio prima della comunicazione di cessato allarme da parte del D.S. e/o dell'a.s.p.p.

Collocarsi il più lontano possibile dall'edificio.

La procedura cronologica operativa in caso di emergenza è la seguente:

- Allarme acustico
- Chiamata telefonica di emergenza in atto
- Disattivazione impianti pericolosi
- Evacuazione
- Concentrazione di superstiti nei punti di raccolta
- Verifica dei superstiti
- Recupero superstiti

N.B.: è vietato l'uso degli ascensori

Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)