

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
FERMI - DA VINCI**  
**Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI**  
**Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665**  
**Codice Fiscale 82004810485**

**Circolare n. 115 del 24/10/2025**

**Al personale del centralino**

**Sede di via Fabiani**

**Oggetto: Indicazioni per la prova di evacuazione in caso di incendio**

Il personale del centralino ricevuto l'avviso di allarme effettuerà le chiamate di allarme per il **118** (soccorso sanitario) e per il **115** (Vigili del Fuoco, VVFF) e procede al distacco dell'impianto elettrico.

In caso di simulazione di evacuazione simulerà le chiamate di allarme.

In caso di simulazione di evacuazione simulerà il distacco dell'impianto elettrico.

**Apre il cancello elettrico del passo carrabile.**

Il personale esce quindi dall'edificio.

Giunto al punto di raccolta deve ritirare i moduli “Rilevamento alunni superstiti” compilati dagli insegnanti.

Nel caso risulti una o più persone disperse dovrà consegnare subito il modulo ai Vigili del fuoco unici addetti alla ricerca dei dispersi.

Il segnale di allarme viene emanato con suoni intervallati lunghi di un avvisatore acustico.

Per nessun motivo si deve rientrare nell'edificio prima della comunicazione di cessato allarme da parte del D.S. e/o dell'a.s.p.p.

**Collocarsi il più lontano possibile dall'edificio.**

La procedura cronologica operativa in caso di emergenza è la seguente:

- Allarme acustico
- Chiamata telefonica di emergenza in atto
- Disattivazione impianti pericolosi
- Evacuazione
- Concentrazione di superstiti nei punti di raccolta
- Verifica dei superstiti
- Recupero superstiti

**N.B.: è vietato l'uso degli ascensori**

Firmato  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)