

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

FERMI - DA VINCI

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665

Codice Fiscale 82004810485

Circolare n. 266 del 21/01/26

Al personale ATA ai piani

Sede di via Bonistallo

Oggetto: Indicazioni per la prova di evacuazione in caso di incendio

Mette in azione il sistema sonoro di allarme.

Il personale ai piani controllerà le operazioni di evacuazione e quando i locali saranno tutti vuoti si porterà al punto di raccolta.

Nel caso al piano siano presenti persone esterne alla scuola (**genitori, tutor, operai, esperti esterni, ecc.**) il personale ATA deve dare indicazioni ed accompagnare tali persone al di fuori dell'edificio nel punto di raccolta prestabilito dal piano di evacuazione.

E' necessario che essi controllino che al piano non vi sia nessuna persona con particolare attenzione ai servizi igienici. Chiudere la porta di accesso ai bagni.

Avranno cura di portare con loro gli alunni non avvalentesi dell'insegnamento della Religione.

Giunto al punto di raccolta deve ritirare i moduli "Rilevamento alunni superstiti" compilati dagli insegnanti. Nel caso risulti una o più persone disperse dovrà consegnare subito il modulo ai Vigili del fuoco, unici addetti alla ricerca dei dispersi.

Al personale ATA spetta un mansionario, già pubblicato, di operazioni da svolgere.

Il segnale di allarme viene emanato con suono continuo di un avvisatore acustico.

Per nessun motivo si deve rientrare nell'edificio prima della comunicazione di cessato allarme da parte del D.S. e/o dell'a.s.p.p.

Collocarsi il più lontano dall'edificio.

La procedura cronologica operativa in caso di emergenza è la seguente:

- Allarme acustico
- Chiamata telefonica di emergenza in atto
- Disattivazione impianti pericolosi
- Evacuazione
- Concentrazione di superstiti nei punti di raccolta
- Verifica dei superstiti
- Recupero superstiti

N.B.: è vietato l'uso degli ascensori

Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)