

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

FERMI - DA VINCI

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665

Codice Fiscale 82004810485

Circolare n. 453 del 30/03/26

Al personale del centralino

Via Bonistallo

Oggetto: Indicazioni per la prova di evacuazione in caso di incendio

Il personale del centralino ricevuto l'avviso di allarme effettuerà le chiamate di allarme per il **118** (soccorso sanitario) e per il **115** (Vigili del Fuoco, VVFF) e procede al distacco dell'impianto elettrico.

In caso di simulazione di evacuazione simulerà le chiamate di allarme.

In caso di simulazione di evacuazione simulerà il distacco dell'impianto elettrico.

Aprire i cancelli elettrici del passo carrabile e pedonale.

Il personale esce quindi dall'edificio.

Giunto al punto di raccolta deve ritirare i moduli "Rilevamento alunni superstiti" compilati dagli insegnanti.

Nel caso risulti una o più persone disperse dovrà consegnare subito il modulo ai Vigili del fuoco unici addetti alla ricerca dei dispersi.

Il segnale di allarme viene emanato con suoni intervallati lunghi di un avvisatore acustico.

Per nessun motivo si deve rientrare nell'edificio prima della comunicazione di cessato allarme da parte del D.S. e/o dell'a.s.p.p.

Collocarsi il più lontano possibile dall'edificio.

La procedura cronologica operativa in caso di emergenza è la seguente:

- Allarme acustico
- Chiamata telefonica di emergenza in atto
- Disattivazione impianti pericolosi
- Evacuazione
- Concentrazione di superstiti nei punti di raccolta
- Verifica dei superstiti
- Recupero superstiti

N.B.: è vietato l'uso degli ascensori

Firmato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)