

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
FERMI - DA VINCI
Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI
Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665
Codice Fiscale 82004810485**

Circolare n. 459 del 30/03/26

**AI PERSONALE ATA
Banco - punto informazioni
del primo piano**

Sede di via Fabiani

OGGETTO: Indicazioni per la prova di evacuazione in caso di incendio

Nella simulazione dovranno avvertire il centralino di effettuare la chiamata di soccorso.

Emana su indicazione del Dirigente o dell'a.s.p.p. il segnale di evacuazione dell'edificio utilizzando l'avvisatore acustico in dotazione presso la postazione.

La persona presente al bancone delle informazioni controllerà che il personale presente nell'ufficio del personale/alunni, nell'ufficio del D.S.G.A e nella stanza del Dirigente Scolastico sia presente nel cortile al termine dell'evacuazione.

Giunto al punto di raccolta deve ritirare i moduli "Rilevamento alunni superstiti" compilati dagli insegnanti. Nel caso risulti una o più persone disperse dovrà consegnare subito il modulo ai Vigili del fuoco unici addetti alla ricerca dei dispersi.

Il segnale di allarme viene emanato con suoni intervallati lunghi di un avvisatore acustico.

Per nessun motivo si deve rientrare nell'edificio prima della comunicazione di cessato allarme da parte del D.S. e/o dell'a.s.p.p.

Collocarsi il più lontano possibile dall'edificio.

La procedura cronologica operativa in caso di emergenza è la seguente:

- Allarme acustico
- Chiamare il centralino perché effettui le chiamate di soccorso
- Chiamata telefonica di emergenza in atto
- Disattivazione impianti pericolosi
- Evacuazione
- Concentrazione di superstiti nei punti di raccolta
- Verifica dei superstiti
- Recupero superstiti

N.B.: è vietato l'uso degli ascensori

Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)